

Sauna, ilmanvaihto, poistoilma

Vaatus

Löylyn painumista alas istumakorkeudelle tehostetaan, kun poistoilmaventtiili sijoitetaan seinälle vastapäätä kiuasta, n. 200 mm:n korkeudelle lattiasta.

Lähteet

• Liikkumisesteetön sauna. Könkkölä M. Invalidiliiton julkaisu 0,3, 2000.

Aukkaat

Avustettu pyörätuolin käyttäjä, epävarmasti liikkuva, itsenäisesti pyörätuolia käyttävä, kehitysvammainen, rollaattoria tai kyynärsauvoja käyttävä

Viimeisin päivitys

24.03.2017